

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Березовскому и Манскому районам**

662521, Красноярский край, Березовский район, ул. Солнечная, 2 (т. 2-14-22)

Предписание № 170/1/1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Краевому государственному бюджетному образовательному учреждению «Березовская школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы

Юридического лица, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору А.Ю. Кадерова № 170 от 26.10.18, Федерального закона от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», _Федерального закона от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС РФ от 30.11.2016 № 644, заместителем главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Кадеровым Александром Юрьевичем, совместно с директором КГБОУ «Березовская школа» Мирицкой Викторией Витальевной, проведена плановая выездная проверка по контролю за выполнением требований пожарной безопасности в здании, по адресу: Красноярский край, Березовский район, поселок Березовка, ул. Советская, 47.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
170/1/1	Система вентиляции здания не обеспечена автоматическим отключением при пожаре	Ст. 46 ФЗ от 27.12.02г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Ст. 151 ФЗ от 11.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пункт 6.24. СП 7.13130.2013 Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов. Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции в	25.11.19	

		<p>соответствии с пунктом 7.19.</p> <p>Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями.</p> <p>Требования пункта 6.24 не распространяются на системы подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б.</p>		
170/1/2	Не обеспечен проезд к зданию школы (Ф4.1) со всех сторон.	<p>Ст. 46 ФЗ от 27.12.02г. № 184-ФЗ «О техническом урегулировании»;</p> <p>Ст. 151 ФЗ от 11.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям</p> <p>Пункт 8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:</p> <p>- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4 высотой 18 и более метров;</p> <p>- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.</p>	25.11.19	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	ФЗ от 11.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
3	СП 7.13130.2013 Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические или юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу после истечения установленных сроков его обжалования.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Кадеров А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» 11 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Дирктор КГБОУ «Березовская школа»
Мирицкая В.В.

«16» ноября 2018 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19